



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemt看el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvkv@mail.ru

г. Новокузнецк, пер. Мелькомбинатовский, 2

(место составления акта)

“ 05 ” февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

10.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 632

По адресу/адресам: 654045, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Пролетарская, 81;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 632 от «28» декабря 2020 года главного государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича;

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«26» января 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«05» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НДПР Куйбышевского района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу;

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1» Вожик Светлана Викторовна «28» декабря 2020 г. в 16 часов 40 минут – направлено по электронной почте, вх. №122 от 11.01.2021;

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется;

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

НДПР

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Новокузнецкого городского округа Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Юрьева Юлия Владимировна:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование организации по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1» Вожик Светлана Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	На объекте защиты двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания, наружу (1 этаж – эвакуационный выход около гардероба, 1 этаж – эвакуационный выход – у центральной лестницы ведущий на второй этаж слева и справа).	п.п д п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1 Вожик Светлана Викторовна
2	На объекте защиты подвальное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.3 ст. 52, ч.1, ч.2 ст.54, ч.1 ст.83; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14, табл. 1, п. 9, НПБ110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А10, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1 Вожик Светлана Викторовна

3	На объекте защиты помещение подвала не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.3 ст. 52, ч.1, ч.2 ст.54, ч.1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; табл. 2 п. 14 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Директор Муниципального о бюджетного образователь ного учреждения «Основная образователь ная школа №1» Вожик Светлана Викторовна
4	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Директор Муниципального о бюджетного образователь ного учреждения «Основная образователь ная школа №1» Вожик Светлана Викторовна
5	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Директор Муниципального о бюджетного образователь ного учреждения «Основная образователь ная школа №1» Вожик Светлана Викторовна
6	На объекте защиты не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери (1 этаж- дверь электропитовой).	п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Директор Муниципального о бюджетного образователь ного учреждения «Основная образователь ная школа №1» Вожик Светлана Викторовна
7	На объекте защиты (в помещении библиотеки) ковры, ковровые дорожки,	п. 31 Правил противопожарного режима в	Директор Муниципального


	укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и эвакуационных проходах объекта защиты не надежно прикреплены к полу.	Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	о бюджетно общеобразова тельного учреждения «Основная общеобразова тельная школа № Вожик Светла Викторовна
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а именно для отделки полов в коридоре 2 этажа, применены материалы с высокой пожарной опасностью (линолеум), (не представлено подтверждение соответствия отделки к классу КМ 1).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 134, 146, приложение табл. 3, 28, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Директор Муниципаль о бюджетно общеобразова тельного учреждения «Основная общеобразова тельная школа № Вожик Светла Викторовна
9	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования (деревянное чердачное перекрытие), периодичность проверки проводиться не реже 1 раза в год.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Директор Муниципаль о бюджетно общеобразова тельного учреждения «Основная общеобразова тельная школа № Вожик Светла Викторовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контр
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
выявлено;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контр
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представ

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контр
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представ

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений требов
пожарной безопасности № 632/1/21 от 05.02.2021г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района
по пожарному надзору
Орьева Ю.В.



«05» февраля 2021г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. Вяткина Т.А.

(фамилия, имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» февраля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводивших проверку)